



Skýringar.

Grafa skal fyrir sökklum niður á klöpp þannig að hæð sökkuls sé minnst 300 mm undir plötu. Fyllt skal í grunninn í 0.3 m þykkum lögum með velþjappaðri mól innan í og utanmeð sökkul. Platan skal steypð 160 mm þykk og járnbandist með K10#cc250. Ath. halla á gólfi ca. 4 mm/m að rennum. Frágangur á gólfi, sjá lýsingu framleiðanda tækjabúnaðar. Einangrun undir plötu er 50 mm sökkulplata eða samsvarandi.

Álag á grunn er um 0.3 MN/m². Þjöppunarkrafa E2>100 MPa, E2/E1 < 2.8. Steinsteypa, sjá EN 206; skal minnst vera C25 með sementsmagn 300 kg/m³, v/s tölu <0.55 og loftinnihaldi 5.5%. Lágmarks steypuhula á járn er 30 mm. Bendistál er minnst Ks410.

Breytingar: 9.4.2996 (a) Malsetningar á boltum.

Verk. 610-01 Öldugata 20, Árskógsströnd

Teikning: Sökkull

Mál: 1:50
Dags: 17.02.06 9.4.2996 (a)

Guðmundur Gunnarsson
byggingaverkfræðingur
Langagerði 15
108 Reykjavík
sími/fax 5888786
GSM 897 8786
kt. 010754-5939
netfang noinoi@simnet.is

Antons