



TIMBURVIRKI.
 Timburvirki er skv. ÍST/DS 413
 Burðarviðir (sperrur, gólfbitar o.þ.h.) skal vera í styrkleikaflokki k18 (T 20)
 Timburstærðir eru í millimetrum.
 Límtré séu í gæðaflokki L40
 Sperruefni skal vera beint, húspurt og laust við stóra kvisti.
 Bera skal fúavarnarefni á alla spennuenda svo og þær sperrur sem festast eða liggja við stein.
 Þar sem timbur leggst að steinsteypu skal setja eitt lag af tjörupappa á milli.
 Fúavarnarefnið skal bera á þurrt timbur.1
 Allir festihlutir úr jámi skulu vera heitgávanhúðaðir, nema annað sé tekið fram á teikningu.
 Undir allar boltarær sem herðast að timbri komi skífur með þvermál 3 x d og þykkt 0,3 x d (d = þvermál bolta.)
 Krossviður sem notast í laska eða stífingar skal vera vatnspólinn og minnst 5-laga.

ÞAKKLÆDNING
 Negling.
 Borðaklæðningu og þakstál skal negla í samræmi við Rb-blöð nr. Rb-(47)-103. Negling skal þannig útfærð að hún verði 50% þéttari við þakbrúnir og 100% þéttari á hornum.

MIÐTÚN 4 DALVÍK		Mkv. 1:50
ÚTVEGGJAGRINDUR		Hannað E.V.
Dags. SEPT. 2004	Blað	Teiknað E.V.
Nr. Midtun4GR	Nr. Midtun4GR	Yfirfarið <i>Eyjólfur</i>
TRAUST s/f		Sími: 471-2257
TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Sigurður Grétarsson		

Nr.	Dags.	Breyting	Af