



Hæð rota og tengja sé 110cm frá fulltrágengnu gólfi.
 Pipur séu 5/8"
 í allar pipur skal draga plaststreng.

Dags	Reitur	Samb.	Hverju breytt

Notendaspennistöð N-6

RARIK
 Ráfmagnsveitur
 ríkisins

Raðlagnateikning

T 14.6.73 (ágr.)
 U. Y. B. S.
 M+1.20
 1.0980.444