

SKÝRINGAR :

Allur lífrænn jarðvegur skal fjarlægður úr hússtæði. Grafið sé niður á óhreyfðan malarbotn.

Undir undirstöður skal fylla upp í rétta hæð, þar sem þarf, með hreinni malarfyllingu, sem vélþjappist.

Inni grunn skal fyllt með hreinni mól sem vélþjappist í 30-40 sm lögum.

Mesta áraun á grunn er 0,1-0,15 MPa.

Steyrugæði séu: S-160 í undirstöðum og jarðplötu, en S-200 í sökkuveggjum.

K 10 tákna 10 mm kambstál KS 40.
Net í jarðplötu er K 8 c/c 30.

Að öðru leiti skal efni og frágangur vera samkvæmt gildandi reglugerð og stöðlum.


SKÝRINGAR :

Almennar skýringar, sjá teikn.nr. K 0, sjá einnig teikn. nr. K 01.

Mall. 9/7 88
Segt

Snið sjá teikningu K 2

ÁSHOLT 2a, 2b, 4a, 4b HAUGANESI



HEITI Grunnur

teiknistofa

DAGS. júní 1987
MKV. 1:50
TEIKN. hn
VERK

K 1

HAUKS HARALDSSONAR SF.
KAUPANGI AKUREYRI SÍMI 96 23202