

GRUNNMYND 1:50

SKÝRINGAR :

Allur lifrænn jarðvegur skal fjarlægður úr hússtöði. Grafið sé niður á óhreyfðan malarbotn.

Undir undirstöður skal fylla upp í rétta hæð, þar sem þarf, með hreinni malarfyllingu, sem vélþjappist.

Inni grunn skal fyllt með hreinni mól sem vélþjappist í 30-40 sm lögum.


Mesta áraun á grunn er  $< 0,1$  MPa.

Steyptugeði séu: S-160 í undirstöðum og jarðplötu, en S-200 í sökkuveggjum.

K 10 táknar 10 mm kambstál KS 40.

Á öðru leiði skal efni og frágangur vera

SKÓGARHÓLAR 7



HEITI grunnur

teiknistofa

DAGS. sept 88  
MKV. 1:50  
TEIKN. RH  
VERK

HAUKS HARALDSSONAR  
KAUPANGI AKUREYRI SÍMI 96

KO