


**SKÝRINGAR:**  
 Allar almennar skýringar, sjá blað B1.  
 Staðsetning hurða, sjá blað A1.  
 Sjá úrtök í sökkla á teikningu F1 og úrtak fyrir hita- og vatnsveitu staðset í samráði við hitaveitu.

Grafa skal út fyrir húsi niður á burðarhæfan jarðveg. Undir undirstöðum útveggja skal þó grafa lágmark 1,2m undir endanlegt jarðvegsfirborð (jafnvel þó burðarhæfur jarðvegur sé ofar). Fylla skal með frostþolinni mól undir undirstöður útveggja. Grafa skal jafn langt út fyrir undirstöður eins og þykkt fyllingar undir undirstöðum er (þó lágmark 1m).  
 Dæmi: Ef t.d. dýpi á burðarhæfan jarðveg er 2,5m og dýpt undirstaða er 1,2m þá skal grafið 1,3m (=2,5-1,2) út fyrir undirstöður.

Mál eru frá útbrún á frauðplastkubbum.  
 Kambstál skal vera suðuþolið.  
 Steypa skal vera C25.

| NR. | DAGS | BREYTING | TEIKNAD |
|-----|------|----------|---------|
|     |      |          |         |
|     |      |          |         |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br>teikni- & verkfræðistofa<br>Strandgata 13, 600 Akureyri<br>Sími 461 40 14 Telefax 461 40 15<br>opus@opuseh.is<br>Tryggvi Tryggvason KT: 090963-3689<br>Þróstur Sigurðsson KT: 160563-4439 | <b>Skógarhólar 17</b><br>Dalvík<br>Sökkulplan                                   | Verk nr.: 060802<br>Kvarði: 1:50<br>Dags: 24.10.2006. |
|  | Teikn. nr.: <b>B2</b><br>Teiknað: PS <i>Þróstur Sigurðsson</i><br>Yfirfarið: TT |   |