



SKÝRINGAR:

- 1 INNTAKSLOKI
- 2 SÍA
- 3 EINSTEYMISLOKI
- 4 KÜLU- EDA RENNISLOKI
- 5 DRÝSTIMÆLIR
- 6 HITAMÆLIR
- 7 TVÍSTILLILOKI
- 8 HEMILL
- 9 RENSLISMÆLIR
- 10 TÆMIKRANI
- 11 LOFTSKILIA
- 12 PENSLUKER (FLEXCON 8)
- 13 ÖRYGGISLOKI
- 14 LOFTSKRÚFA
- 15 STJÖRNLOKI FYRIR GÓLFHITASLÖNGUR STJÖRNAST AF HERBERGISHITANEMA (17)
- 16 STILLILOKI
- 17 HERBERGISHITANEMI
- 18 DÆLUSTYRING
- 19 HITANEMI
- 20 ÚTI HITANEMI

TÆKJALISTI:

- BL1 BLÖNDUNARLOKI FYRIR NEYSLUVATN - DN15 STILLIST Á 60°C
- V2 VARMASKIPTIR FYRIR GÓLFHITAKERFI - AFKÖST 20 KW HITAVEITA 80°C/40°C, GÓLFHITI 45°C/35°C
- D1 HRINGRÁSARDÆLA 3 HRADA, 2,9 m³/h, 4.7mV (STILLT Á 2)
- H1 HITASTYRÐUR LOKI (FYRIR SNJÖBRÆÐSLU) SVID 10-40°C (DANFOSS AVTB 20)
- M1 MÓTORLOKI FYRIR GÓLFHITA, Kv= 1,3 m³/h STJÖRNAST AF STJÖRNSTÖÐ (ST.2)
- P1 MISLUNDRÝSTJUFNARI (DANFOSS AVP 20)
- P2 DRÝSTJUFNARI (DANFOSS AVDA 15)
- P3 MÓTRÝSTILOKI (DANFOSS AVDA 20)
- DR.1 DEILIRÖR FYRIR GÓLFHITA ÚR MESSING DN32 OG FYRIR DN15 TENGINGAR
- ST.1 STYRING GÓLFHITA STJÖRNAR FRAMRÁSARHITA Í GÓLFHITASLÖNGUM Í SAMRÆMI VID HERBERGISHITASTIG
- ST.2 STJÖRNSTÖÐ FYRIR HÚSNÆÐI STJÖRNAR FRAMRÁSARHITA AD GÓLFHITAKERFI Í SAMRÆMI VID ÚTIHITA STILLING. FRAMRÁS MAX 50°C VID -10°C ÚTIHITA OG 25°C VID 15°C

Nr.	Daga.	Breyting	Mikv.	Daga.	Verk nr.:	Tekn. nr.:	Samþ.
Frumstærð blað A:1	Minnkað í mikv. 1:2 A:3			28.06.2007	VS078037	P-004	
VERKFRÆÐISTOFA SUDURNESJA Víkurbraut 13, 230 Reykjanesbæ Sími: 4 200 100, Fax: 4 200 111 Veffang: http://www.vss.is Netfang: vs@vss.is				Skógarhólar 20 Dalvík Lagnir Kerfismynd-Gólfhiti			
Samþ. <i>Kennir</i>				Samræmingarhöfundur: <i>...</i>			