


Áætlaður jöfnartankur fyrir nýja rennibraut með lendingarrennu, stærð ca. 4 m3 (kemur síðar). Dæla rennibrautur tekur vatn úr tankinum sem skilar sér þangað aftur frá rennibraut. Hreinsun og endurnýjun vatns í rennibraut er með hringrásardælingu frá hreinsikerfi sundlaugar.



ADALHÖNNUNDIR HÖNNUNARSJÓRI

ÚTG.	DAGS	UTGAFUPERILL	HANNAÐ	TEIKN.	YFIRF.
B1	09.05.2017	Lagnir í potta			GG
####					####
####					####
####					####
####					####
####					####
####					####
####					####
####					####

Vaðlaug 2 :
 IV-1 Innstreymi í botni
 RV-1 Rennniðurföll
 BV-1 Botnrásarníðu föll
 SV-1 Sogristar í botni
 MV-1 Mælivatnsstútur í vegg
 Sama glídir fyrir pottum og BláaLóni

Staðsetning innstreyma er ekki nákvæm á teikningu en rennuniðurföll verða staðsett samkvæmt staðsetningu gata í rennusteinum. Staðsetning innstreyma í BláaLóni er óbreytt. Sjá deiliteikningar á teikningu nr. 01_2_85_02 og C3

Teikning sýnir eldri lagnir með brotnum línum og er lega þeirra hrein ágiskun þar sem engar upplýsingar fundust, stuðst er í sumum tilfælum við þekktar stærðir, upphafs og endastaði. Reiknað er með að nota áfram helstu lagnir sem reynast vera í lagi, eru þar helstar lagnir að innstreymum og rennuniðurföllum og botnrásum í sundlaug og innstreymislagnir sem tengdar eru innstreymisstútum í botni Bláa-lóns auk ýmissa fleiri lagna. Lega eldri frárennsli - vatns- og hitalagna er sýnd samkvæmt upphaflegum teikningum AVH. Nýjar lagnir eru sýndar með þykkum línum.



Sundlaug Dalvíkur
 Svarfaðarbraut 34
 620 Dalvík

Sundlaugarlagnir
 Vaðlaugar og pottar
 Grunnmynd

TEIKNUNUMER	BLAESTÆRÐ	HANNAÐ	GG
4160-006	A1	TEIKNAD:	LGB
01_2_83_02		YFIRFARID:	##
DAGS	MÆLIKVARÐI	UTGÁFA	
15.03.2017	1:50		B1
SAMBYKKT:			
Kerfiátt:			