

**SKÝRINGAR:**

ÖLL RÖR Í JÖRÐ SEU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM. FYRIR OFAN PLÖTU ERU RÖR ÚR GRÁU PP PLASTI.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰ (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰ NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLINGU. UMHRERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MEÐ TIL ÞESS GERÐUM GÚMMIHRINGJUM. AÐ ÖÐRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÚNAÐI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIÐAST VIÐ RENNSLISSBOTN, ÞAÐ Á EINNIG VIÐ UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISSBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIÐAST VIÐ MIÐJAN STÚT.

ÖLL RÖR MEÐ ÓNEFNÐUM HALLA HAFA 20‰ HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

**SKAMMSTAFANIR:**

- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
- PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
- BR BRUNNUR
- GN GÓLFNÍÐURFALL MEÐ VATNSLÁS
- GSN GEGNUMSTREYMSNÍÐURFALL Í GÓLFI
- HL HANDLAUG
- ÞN ÞAKNÍÐURFALL
- VS VATNSSALERNI
- SB/BK STEYPIBÁÐ / BAKKAR
- HP HEITUR POTTUR
- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- ÞV/ÞU ÞVOTTAVÉL / ÞURKARI
- SV SKOLVASKUR
- NF ÚTINÍÐURFALL
- HR HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI
- RK RENNSLISKVÓTI



ATH. STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLÉTISTÆKI MÁ AÐEINS HAFA TIL VÍÐIÐUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.

ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆDA AÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

—————	SKOLP
-----	REGNVATNSLÖGN
-----	AFRENNSLI HITAVEITU PP40
-----	HEIMÆD (KALT VATN)
-----	HEIMÆD (HEITT VATN)

BR	DAGS	BREYTING

 <p>HJARDARHOLT II 890 SELFOSS SÍM: 783 4180 HÖNNUN: NETFANG: hjartangarlaus@gmail.com</p>	 <p>EVRAVEGI 65 800 SELFOSSI SÍM: 578 3344 NETFANG: sglus@sghus.is VEFFANG: www.sghus.is</p>
---	---

EFFORT TEIKNISTOFA 021.17 05.07.17

**Hringtún 25, Dalvík**

**Grunnmynd frárennslislagna** Kvarði 1:50  
**Skýringar**

HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	02.10.2017	2017-28
SKRÁARNAFN	SAMPYKKT	130555-7649	TEIKNING NÚMER:
Hringtún 25 Lagnir.dwg			<b>301</b>

Grunnmynd fráveituagna  
MKV: 1:50