



- SKÝRINGAR:**
- Hitastillir lórétt ofan við rofa/ tengil hæð 1500
  - Tengikasta gólfhitakerfi mótorkar/ stjórnþúnaður
  - Ljósapólli viðmið H850 (=7W Led 800lm GX53)
  - Innfeld útlýsing, (=8w Led 530lm)
  - Útlýsing loftljós, (=8-12W 700lm)
  - Loftljós baðh./pv. (=17W Led 1700lm)
  - Loftljós anddyri, (=14W Led 1100lm)
  - Loftljós geymsla og eldhús, (=12,5W Led 850lm)

- SMÁSPENNA:**
- SAMSKIPTATENGILL
  - FJÖLDI
  - LOFTNET
  - BJALLA
  - LOFTNET
  - H1 HITASTILLIR
  - TENGIKASSI GÓLFHITASTÝRING

**Almennar skýringar**

Gefin hæðarmál eru í mm frá fullfrágænu gólfi í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.

Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum, eftir sérteikningum hönnuða og efnisvali.

Allar almennar rafagnir skulu vera innfelldar  $\varnothing 16\text{mm}$  plastpípur í dregnar  $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$  vír.

Pípur í smáspennulögn skulu vera  $\varnothing 20\text{mm}$  plast s.s. sími, loftnet og tölvulagnir o.þ.h. (skv. ÍST 150:2009).

Aðaltáfla -T1 & -TF1 skal vera sambyggð, innfelld að hluta til og viðmiðunarstærð breidd  $800 \times$  hæð  $650\text{mm}$ .

Rofar skulu vera í hæð  $1100\text{mm}$ . Tenglar skulu vera í hæð  $200\text{mm}$ . Tenglar yfir bekk í eldhúsi, baðherb. skulu vera í hæð  $1100\text{mm}$ .

Hitastillar (H1) fyrir gólfhitakerfi skulu vera í hæð  $1500\text{mm}$ . Leggja skal leiðara frá hitastilli (H1) og að tengikistu, þúnaður tengist í tengikassa við tengikistu.

Gert er ráð fyrir tengibúnaði vegna hleðslu rafbila við hvert bílastæði,  $\varnothing 25\text{mm}$  pípa.

Málstraumur rafþúnaðar skal vera  $10\text{A}$  og tenglar gerðir fyrir  $16\text{A}$ .

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu. t.d.: -T1-Q2.2 sem er grein nr. 2.2 í töflu -T1.

Til snertispennumarnar skal nota bílanastraumsrofa.

Málmhluta lagna, tækja og rafþúnaðar skal spennujafna skv. ÍST 200:2006 og eftir kröfum framleiðanda.

Spennujafna skal innkomandi lagnakerfi s.s. pípukerfi fyrir kalda- og heitavatnslögn.

Ofantalin atriði gilda nema annars sé getið.

- LÁGSPENNA:**
- TENGILL, JARÐBUNDINN
  - FJÖLDI
  - ROFI, EIMPÓLA
  - SAMROFI
  - KROSSROFI
  - TVEGGJA PÓLA
  - LJÓSDYFFIR
  - ÞRÝSTIROFI
  - ÞRÝSTIROFI MEÐ GAUMLJÓSI
  - LOFTADÓS / TENGIDÓS
  - VEGGDÓS
  - LOFTLJÓ
  - VEGGLJÓ
  - INNFELT LOFTLJÓ
  - TENGILL, M. NÆTURLJÓSI
  - NEYÐARLJÓ MED RAFHLÖÐU
  - NEYÐARLJÓ Á SÉR RÁS
  - LÖGN FER UPP
  - LÖGN FER NIÐUR
  - LÖGN, GEGNUM HÆÐ
  - VÍRAMERKI
  - JARÐTENGING

Teiknað <b>Baldur Hólm</b>		
Hannað / Yfirfarið <b>Baldur Hólm</b>		
Samþykkt		Kennitala 200673-5069
Hönnunarstjóri		Kennitala 170561-7249
© ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA EDA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.		
Útgáfa	Dags.	Skýring
01	24.11.2018	Rafagnir íbúð 9c, einlínunmynd íbúð 9a, 9b og 9c

**Hringtún 9**  
**620 Dalvík**

**Grunnmynd, einlínunmynd og skýringar**  
**1. hæð** Mælikvarði: 1:50 / -

Verknr.: 18-005      Teiknr.: 2      A2