



Tengibox f. hitastýringu

ÖLL SMÁSPENNA SKAL VERA LÖGD ÚR 20MM RÖRUM SAMKV. ÍST 150:2002

SAMRÆMA SKAL RAFLAGNIR VIÐ INNRÉTTINGATEIKNINGAR ÞAR SEM VIÐ Á.

NNFELLD HALOGEN-LJÓS

LJÓSIN SKULU VERA 12V.

- Brunaviðvörðunar- og öryggiskerfikerfi
- Reykskýnnari jónískur
  - Reykskýnnari optískur
  - Hitaskýnnari
  - Logaskýnnari
  - Skýnnari við bita
  - Sjórmatöð
  - Varasigljafi
  - Handbofi
  - Hurðarsegull
  - Skammhláupsveingran
  - Bjalla
  - Sirena
  - Horn
  - Hreyfiskýnnari 90°
  - Hreyfiskýnnari 150°
  - Lyklaborð

RAFART FINNUR VÍKINGSSON RAFIDNFRÆÐINGUR

*Finnur Víkingsson*

S:860-4321 KT:251070-3349

**RAFART**

FANNAGIL 10 S:860-4321 603 AKUREYRI  
E-MAIL: rafart@simnet.is

DAGS.	07.07.2009	SÍDA NR.	3 AF 5	HANNAÐ	FV	VERKEFNI	FRÍSTUNDALÓÐ AD HAMRI B2
TEIKN. NR.	ART 001.09	TÖLVUHEITI	GÍSLI JÓNSSON SUMARHÚS	TEIKNAD	FV	RAFLÖGN	SMÁSPENNA
VERKHLUTI	SMÁSPENNA	BREYTING A		YFIRFARID	<i>FV</i>		
MKV.	1 : 50	BREYTING B					