





Afstöðumynd 1:1000



SNID A-A 1:50



BYGGINGARLÝSING:

Mhl 01 er einnar hæðar sumarhús. Undirstöður eru timbur súlur 30 stk. með þar til gerðum festingum sem gólfbitar boltast svo við. Allar festingar skulu vera galvaniseraðar af viðurkenndri gerð. 50x200 dregarar og gólfbitar 50x 150 mm. Gólf verður einangrað með 200 steinull. Burðarvirki hússins eru 70x135 mm bjálkar. Þak er hefðbundið risþak, einangrað að innan með 150 mm steinull. ofan á þakbita kemur 1"x6" klæðning þá þakpappa og loks þakstál. Litir utanhúss séu í jarðlitum og taki mið af ákvæðum skipulagsskilmála. Gluggar og hurðir úr viðurkenndum við með 2 fólðu k-gleri. Þakbitar eru 45x150 mm. Húsið skal tengja við veitukerfi svæðisins. Frárennslí frá húsinu fari í sameiginlega rotþró sem staðsett er milli lóð B1 og B2. Frágangur við tengingu að henni skal vera í samræmi við fyrirmæli heilbrigðisyfirvalda. Húsið skal staðsetja nánar í samvinnu við húseigendur og byggingarfulltrúa.

Reykskynjarar eru merktir R á teikningu. Björgunarop eru hurðir merkt BO. Loftræsting er með opnanlegum fögum. Upphitun hússins er með rafmagni og hitakútur fyrir neysluvatn verður staðsettur á baðherbergi.

Brunavarnir og klæðningar eru í samræmi við ákvæði Brunamálasamþykktar. Samkvæmt BR 92.3 í húsið skal vera reykskynjari og handsökkvitæki af viðurkenndri gerð

KÖLNUNARTÖLUR EINSTAKRA BYGGINGARHLUTA SKAL HAFA EFTIRFARANDI HÁMARKSGILDI:

- Útveggir 0.40 W / m² °C
- Þak 0.20 W / m² °C
- Gólf 0.30 W / m² °C
- Glugga vegið meðaltal k-gler 2.00 W / m² °C
- Hurðir 3.00 W / m² °C
- Útveggir vegið meðaltal 0.85 W / m² °C
- Rakasperra hafi Þamgildi min 500

BREYTING:

Gluggar á norðurhlíð stækkaðir.

Stærdir:
Sjð nánar skráningartöflu.
Grunnflötur húss: 47,2m²
Rúmmál húss: 132,4m³
Lóðarstærð: 10.644,0m²
Nýting: 0,0442%

Börkur Þór Ottósson Byggingatæðingur hl. 060872-4229	HAMAR LÓÐ B6	10-019
	Grannplan og afstaða	99-121
Þórunnarstræti 115	Landnúmer 199751	
Sími 4612106 e-mail borkuottos@gmail.com GSM 8648373	dags 05-06-2012	
mkv. 1:1000/1:50 teiknað. BÞO		