



Timbur
 Timburgæði skulu ekki vera minni en K18 samkv. ÍST/DS413. Múrboltar eru heitgalvaniseraðir.
 Stál í timburfestingum skal vera Fe360 (samsv. ST37) samkv. DS/ISO630 og vera heitgalvaniserað BMF eða sambærileg. Allur saumur skal vera heitgalvaniseraður.

Stál.
 Allt stál er Fe 360 (St.37), heitgalvaniserað. Boltar í samsetningum og festingum eru af gæðum 8.8

Verk. 459-10 Brimnes, Árskógsströnd

Teikning: Grunnmynd þaks og langveggir

Mál: 1:100
 Dags: 22. júlí 2002

Guðmundur Gunnarsson
 byggingaverkfræðingur
 Langagerði 14
 108 Reykjavík
 sími/fax 5888786
 GSM 897 8786
 kt. 010754-5936
 netfang noinoi@simnet.is